

COMUNICATO STAMPA

TERMOVALORIZZATORE: SUPERAMENTO EMISSIVO LINEA 1

Torino, 15 maggio 2015. Nel pomeriggio di ieri si è verificata un'anomalia di carattere informatico sul sistema di controllo di processo (DCS). Questo ha causato il superamento del limite della media giornaliera del Monossido di Carbonio (70 mg/Nm^3 rispetto a 50 mg/Nm^3) nella Linea 1.

Grazie all'intervento tempestivo dei tecnici, l'inconveniente – prontamente comunicato agli Enti di controllo (ARPA e Città Metropolitana di Torino) – è stato risolto in breve tempo, contenendo l'entità del supero e consentendo di mantenere in funzione la Linea interessata.

Da stime di TRM si può comunque escludere che tali valori possano determinare impatti negativi sulla salute della popolazione o sull'ambiente circostante.

Attualmente, tutte e tre le Linee sono in marcia.

**Comunicazione e
Ufficio Stampa**
Tel. 011-3013712
Fax. 011-3013771
ufficio.stampa@trm.to.it
www.trm.to.it

Fabrizio Vignati
**Relazioni pubbliche e
istituzionali**
Cell. 347.4154153
info@fabriziovignati.it