

Risultato atteso: 1307 Tipo oggetto _____
Il giorno 28 del mese di AGOSTO dell'anno 2017 alle ore 9.30 i sottoscritti CHELLO, FARINA & PARASSO
in qualità di TECNICI
unitamente a _____
a seguito di PROGNOSTICAZIONE

si è/sono recati presso TRAT S.p.A.
in TORINO via Corini, 50
Codice fiscale: _____ Partita IVA: _____
che svolge attività di INCENERIMENTO RIFIUTI
eventuale codice ATECO _____

ove, dopo essersi qualificati e aver reso note le ragioni della visita, alla presenza di ZACCHIGNA Daniele
nato a _____ il _____ e residente a _____
in via _____ in qualità di IMPIEGATO UFFICIO TECNICO

hanno rilevato quanto segue: IN DATA ODIERNA SI È EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO PER EFFETTUARE LE MISURE IN EMISSIONE SUL DEODORIZZATORE. ALL'ARRIVO DEI TECNICI ARPA, IL DEODORIZZATORE FUNZIONAVA REGOLARMENTE, CON UNA PORTATA DI 130.000 NM³/h, ESSENDO TUTTE E TRE LE LINEE SPENTE PER MANUTENZIONE. DURANTE L'APPONTAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE, SI VERIFICAVA UN INCENDIO SUL GRUPPO ELETTROGENO AUSILIARIO APPROVVIGLIATO IN VISTA DELLA FERTATA PER MANUTENZIONE. TALE EVENTO CAUSAVA PERDITA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA AL QUADRO CHE ALIMENTAVA LA STRUMENTAZIONE DI MISURA. DI CONSEGUENZA SI RITENEVA IN ATTESA DEL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI. NEL FRATTEMPO, SI RILEVAVA CHE IL DEODORIZZATORE CONTINUAVA AD ESSERE ESERCITO CON UNA PORTATA IMPOSTATA DI 65.000 NM³/h. VERSO LE ORE 12.15 CIRCA ARPA RILEVAVA UN PERICOLOSO SPESANIMENTO TOTALE DEL DEODORIZZATORE - IL COSTORE HA DICHIARATO AL RIGUARDO CHE, A CAUSA DELL'INCENDIO, I VICINI DEL FUOCO INTERVENUTI HANNO RICHIESTO (segue a pag. 2)

Di quanto precede si è redatto il presente verbale in n° _____ copie, chiuso alle ore _____ che dopo lettura: non viene firmato viene firmato
dal Sig. _____ che spontaneamente dichiara: _____

e che ritira non ritira copia del presente assumendosi l'onere di informare nel più breve tempo possibile il rappresentante legale e/o ogni altro soggetto eventualmente interessato.

Presente / al sopralluogo

I Verbalizzanti

Risultato atteso: 13.07 Tipo oggetto

(segue da pag. 1.) DI VOGLIERE LA TENSIONE ANCHE AL 2° GRUPPO ELETTOGENO PER POTER INTERVENIRE IN SICUREZZA. CIO' HA CAUSATO LA PORTATA DI TUTTO CO IMPIANTO, COMPRESO IL DEODORIZZATORE - IN MANCANZA DI UNA TESTISTICA DEFINITA PER IL RILAVIO, SI DECIDE VA DI RINUNCIARE AL CAMPIONAMENTO - SI RICHIEDE ALLA DITTA DI DARE TESTISTICA COMUNICAZIONE DELLA TESTISTICA DI RIVESSA A PIGNO REGIME (130'000 Nm³/h) DEL DEODORIZZATORE.
DURANTE LA STESURA DEL PRESENTE VERBALE, LA DITTA COMUNICAVA IL PARZIALE RILAVIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA, CON PORTATA di 65'000 Nm³/h.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale in n° 2 copie, chiuso alle ore 13:30 che dopo lettura: non viene firmato, viene firmato dal Sig. CLAUDIO TAZZARI che spontaneamente dichiara: NULLA

e che ritira non ritira copia del presente assumendosi l'onere di informare nel più breve tempo possibile il rappresentante legale e/o ogni altro soggetto eventualmente interessato.

Presente / i al sopralluogo
[Signature]

Verbalizzanti
[Signature]
[Signature]