



Alla c.a. della Dott.sa
Erika Faienza
Presidente
Comitato Locale di Controllo

Trasmissione via e-mail

Torino, 24/11/2013
Prot. N° 1111

Oggetto: Fermo temporaneo impianto

Gent. le Presidente,

la presente per comunicarle che, ieri, sabato 23 novembre, le Linee 1 e 2 - in attività a rifiuto - sono state spente a causa di una perdita di vapore nel condotto ad alta pressione.

Gli operatori hanno attivato immediatamente le procedure di fermo e, solo per l'ammoniaca, si è verificato un lieve sfioramento dei limiti giornalieri (5,3 su un valore massimo di 5).

Gli enti di controllo (Provincia di Torino e ARPA) sono stati immediatamente avvisati di quanto accaduto.

Sono in corso le operazioni di ripristino e di test e si stima di riavviare due linee nella giornata di martedì 26, sempre a seguito di una fase di preriscaldamento a metano. I tecnici stanno lavorando per evitare che in futuro si ripetano episodi analoghi.

Si precisa che il conferimento dei rifiuti – che attualmente provengono dalla Città di Torino (AMIAT) e da alcuni bacini della zona sud della Provincia (CCS, COVAR 14) - non subirà alterazioni.

Si prega di estendere tale comunicazione a tutti i Comuni interessati.

Con i nostri migliori saluti

Il Presidente
Bruno Torresin