



Alla c.a.

della Dott.sa
Erika Faienza
Presidente
Comitato Locale di Controllo

Trasmissione via e-mail

Torino, 05/10/2013
Prot. N° 1018

Oggetto: Sforamento emissioni Linea 2 e riavvio Linea 1

Gent. le Presidente,

la presente per comunicarle che, a seguito dello sforamento di alcuni parametri emissivi della Linea 2 del termovalorizzatore, prontamente comunicati agli Enti di controllo, si è proceduto – secondo le prescrizioni autorizzative – allo spegnimento della linea e ad un'immediata verifica tecnica: ripristinata un'anomalia nel funzionamento della caldaia, la Linea è stata subito riavviata e i parametri sono tornati sotto i limiti prescritti. Dai dati in possesso di TRM, non c'è stato alcun danno ambientale che possa aver pregiudicato il territorio circostante e la salute dei cittadini.

Oggi sono anche iniziate le operazioni di riavvio della Linea 1, ferma – per uno stop programmato in occasione dell'accensione della Linea 3 – dal 27 settembre scorso. La Linea 3, invece, verrà nuovamente attivata nei prossimi giorni per concludere la fase delle «prove di avviamento»: per consentire la messa a punto di tutti i test di collaudo verrà effettuato uno spegnimento programmato della Linea 2.

Si prega di estendere tale comunicazione a tutti i Comuni interessati.

Con i nostri migliori saluti

Il Presidente
Bruno Torresin